

Drift kontrol



Rørvig Vandværk
Vandværksvej 18
4581 Rørvig

Analyserapport 200604-1
4. juni 2020
Blad 1 af 1



Prøvetager: **Laboratoriet (DS/ISO5667-5:2006)**
Prøvedato: **2. juni 2020**

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested:	Tid	pH	Ledningsevne mS/cm	Ilt mg/L	Ammonium ⁺ mg/L	Nitrit mg/L
Råvand	09:31	7,1	67,7	< 0,2	1,1	< 0,001
Afblæs 1	09:24	7,8	66,1	12	1,0	< 0,001
Afblæs 2	09:22	7,8	66,1	12	1,0	< 0,001
Efter Forfilter	09:37	7,4	65,3	7,9	0,07	0,003
Efter Efterfilter	09:27	7,5	64,9	7,1	< 0,02	< 0,001
Afgang værk	09:34	7,3	66,1	7,9	0,52 !	0,055 !

Metode: DS10523:2012 DS27888:2003 DS5814:2012 ISO 7150/1:1984 DS26777:2003

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1070:

Vandværk

0,05

0,01

! Vandkvalitetskrav overskredet.

Morten Due, *civ.ing*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.